





PARTICOLARE TORRE FARO H25m f.t.  
Campo calcio a 11



Campetto da Calcio a 11 giocatori in erba naturale + pista atletica + Campo da Calcio a 7 in erba naturale esistente		
SCENARIO ACCENSIONE	DESCRIZIONE	CORPI ILLUMINANTI COMANDATI
Selettore A	Accensione campo a 11 e Curve Modalità atletica	T1.1 - T1.2 - T1.3 - T1.4 - T1.5 - T1.6 T2.1 - T2.2 - T2.3 - T2.4 - T2.5 - T2.6 T3.1 - T3.2 - T3.3 - T3.4 - T3.5 - T3.6 T4.1 - T4.2 - T4.3 - T4.4 - T4.5 - T4.6 C1
Selettore B	Accensione totale campo a 11 Modalità partita calcio	T1.1 - T1.2 - T1.3 - T1.4 - T1.5 - T1.6 T2.1 - T2.2 - T2.3 - T2.4 - T2.5 - T2.6 T3.1 - T3.2 - T3.3 - T3.4 - T3.5 - T3.6 T4.1 - T4.2 - T4.3 - T4.4 - T4.5 - T4.6
Selettore C	Accensione dimezzata campo a 11 Modalità allenamento	T1.2 - T1.4 - T1.6 T2.2 - T2.4 - T2.6 T3.2 - T3.4 - T3.6 T4.2 - T4.4 - T4.6
Selettore D	Accensione parziale campo a 11 Modalità passaggio	T1.4 T2.4 T3.4 T4.4
Selettore E	Accensione Curve Modalità curve pista atletica	C1
Selettore F	Accensione totale campo a 7 erba naturale esistente	P1.2 P2.2 P2.3
Selettore G	Scorta	-
Selettore H	Scorta	-



Caratteristiche Torre Faro					
Descrizione parte	Tipologia	Ø inf [mm]	Ø sup [mm]	Spessezza [mm]	Lunghezza Imasto [mm]
TRONCO BASE	Tronco Conico	570	450	5	8200
TRONCO MEDIO	Tronco Conico	474	354	5	8200
TONCO SOMMITÀ	Tronco Conico	373	200	4	11800

Elaborato valido solo per impianti elettrici





Tabella puntamenti proiettori Torrifaro TRF1 e TRF4			
Numero	Ottica	angolo inclinazione rispetto orizzontale parallela al campo	angolo inclinazione rispetto staffa di fissaggio
1	V3	136°	89° [225-136°]
2	V3	113°	113°
3	V3	88°	88°
4	V3	75°	75°
5	V3	58°	58°
6	V2	30°	75° (30°+45°)




Tabella puntamenti proiettori Torrifaro TRF2 e TRF3			
Numero	Ottica	angolo inclinazione rispetto orizzontale parallela al campo	angolo inclinazione rispetto staffa di fissaggio
1	V3	46°	91° [46°+45°]
2	V3	67°	67°
3	V3	92°	92°
4	V3	105°	105°
5	V3	122°	122°
6	V2	150°	75° (225°-150°)

studio 28 architettura

architetti e stilisti  
24128 Bergamo, via Nullo 28/b Tel. 035.243747 Fax 035.248074 info@studio28.it

Arch. Alberto Roscini  
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

Arch. Francesco Di Prisco  
Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

Arch. Marco Benedetti  
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156

Collaborazione progetto impianti elettrici  
Per. Ind. Andrea Miglioli  
Iscritto Albo Periti Industriali Bg n. 843  
Piazza Libertà 1 - 24040 Canonica D'Adda (BG)  
tel (03) 9098348 - Email andmig@libero.it

COMMITTENTE  
Comune di Castelleone (CR)

OGGETTO  
Progetto esecutivo per la riqualificazione e il potenziamento del Centro Sportivo Comunale di Via Dosso a Castelleone (CR)

TAVOLA  
Elementi di dettaglio  
Campo da calcio a 11 giocatori

IMPIANTI ELETTRICI

DATA  
Ottobre 2016

SIGLA  
2082-ESEC-06

FILE

03e

scala  
1:50