



Città di Castelleone

(provincia di Cremona)

Piazza del Comune, 3 – 26012 – Castelleone (CR) – Tel. 0374 3561 / Fax 0374 356300

<http://www.comune.castelleone.cr.it>

e-mail: info@comune.castelleone.cr.it

PROCEDURA NEGOZIATA

ex articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (L. 30/12/2018 n. 145 articolo 1, comma 912)

per l'esecuzione dei lavori di

"SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE SERIO MORTO"

CUP: D81B18000330004

CIG: 7774788605

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 12:00 di martedì 5 febbraio 2019

Quesito N. 1 del 04/02/2019

pos. NP002 computo metrico

profili commerciali HEA650, HEA 140 e controventi filettati diam. 20 materiale S355

COSA SI INTENDE PER ACCIAIO OSSIDATO? A CHE TIPO DI FINITURA CORRISPONDE?

Risposta al Quesito N. 1 del 04/02/2019

in riferimento al punto pos. NP002 del computo metrico “profili commerciali HEA650, HEA 140 e controventi filettati diam. 20 materiale S355”

si intende per acciaio ossidato una finitura derivante dall’ossidazione chimiche dell’acciaio effetto COR-TEN.

L’ossidazione potrà avvenire anche in tempi relativamente lunghi da concordare con la direzione lavori.